



Prohlášení o shodě

č.j. 3/20

podle zákona č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto prohlášení o shodě je vypracované podle § 10, výše uvedeného zákona.

Výrobce:

Obchodní jméno: Kovoslužba hasicí přístroje a.s.
Sídlo : Průběžná 41/387, 100 87 Praha 10
IČO : 25065084

Výrobek:

Název : Přenosný hasicí přístroj
Druh : CO₂, hmotnost hasiva 5 kg
Typ : 5S KT 05.05/EN3 - 89

Popis a určení funkce výrobku:

Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 5 kg kysličníku uhličitého je určený k hašení požárů třídy 89B. Přístroj je použitelný od -30° C do +60° C. Návod na obsluhu přístroje je uveden v záručním listě. Hasicí přístroj se staví na zem a zajišťuje se proti pádu.

Způsob posouzení shody:

Shoda byla posouzena v souladu s § 10, zákona č.22/1997 Sb.

Prohlašuji a potvrzuji následující:

Výrobek je za splnění podmínek použití stanovených v návodu bezpečný .
Dále prohlašuji, že byla přijata opatření , kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, a jeho vlastnosti jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 206/2016 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Vlastnosti výrobku splňují požadavky normy ČSN EN3-7+A1:2008,

Autorizovaná osoba provádějící přezkoušení typu:

Obchodní jméno : Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Sídlo : Hudcova 56b, 621 00 Brno
IČO : 00001490
Číslo autorizované osoby : AO 202
Certifikát typu číslo : 202-173-B-00440-20 ze dne 17.03.2020
Protokol číslo : 30-14777/MZ ze dne 17.03.2020

V Praze 24.3.2020

Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.
Průběžná 41/387
100 87 Praha 10
tel: +274811963, fax: +274811963

JUDr. Radovan Marek
generální ředitel