



## Prohlášení o shodě

č.j. 2/12



podle zákona č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto prohlášení o shodě je vypracované podle § 10, výše uvedeného zákona.

### Výrobce:

Obchodní jméno: Kovoslužba hasicích přístroje a.s.  
Sídlo : Průběžná 41/387, 100 87 Praha 10  
IČO : 25065084

### Výrobek:

Název : Přenosný hasicích přístroj  
Druh : Práškový pod stálým tlakem , hmotnost hasiva 1 kg  
Typ : 1P KT 01.11/EN3

### Popis a určení funkce výrobku:

Přenosný hasicích přístroj o obsahu náplně 1 kg prášku Pulvex ABC Standart je určený k hašení požárů třídy 5 A , 34 B, C. Přístroj je možné použít na hašení požárů pod napětím maximálně 1000 V z minimální vzdálenosti 1 metr. Přístroj je použitelný od -33 C do + 60 C. Návod na obsluhu přístroje je uveden v záručním listě.

### Způsob posouzení shody:

Shoda byla posouzena v souladu s § 10 zákona č. 22/1997 Sb.

### Prohlašuji a potvrzuji následující:

Výrobek je za splnění podmínek použití stanovených v návodu bezpečný .Dále prohlašuji, že byla přijata opatření , kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, a jeho vlastnosti jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Vlastnosti výrobku splňují požadavky normy ČSN EN3-7+A1:2008, ČSN EN3-8:2007, ČSN EN3-10:2010.

### Autorizovaná osoba provádějící přezkoušení typu:

Obchodní jméno : Strojírenský zkušební ústav, s.p.  
Sídlo : Hudcova 56b, 621 00 Brno  
IČO : 00001490  
Číslo autorizované osoby : AO 202  
Certifikát typu číslo : B-30-00550-12 ze dne 19.9.2012  
Protokol číslo : 30-11661 ze dne 19.9.2012

V Praze 27.9.2012

Kovoslužba hasicích přístroje, a.s.  
Průběžná 41/387  
100 87 Praha 10  
tel.: +274814751-3, fax: +274811963

JUDr. Radovan Marek  
generální ředitel