



Prohlášení o shodě

č.j. 11/18



ISO 9001

LL-C (Certification)

podle zákona č. 22/1997 Sb. ze dne 24. ledna 1997, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.

Toto prohlášení o shodě je vypracované podle § 10, výše uvedeného zákona.

Výrobce:

Obchodní jméno: Kovoslužba hasicí přístroje a.s.
Sídlo : Průběžná 41/387, 100 87 Praha 10
IČO : 25065084

Výrobek:

Název : Přenosný hasicí přístroj
Druh : Práškový pod stálým tlakem , hmotnost hasiva 2 kg
Typ : 2P KTF 02.02/EN3

Popis a určení funkce výrobku:

Přenosný hasicí přístroj o obsahu náplně 2 kg prášku Furex ABC je určený k hašení požárů třídy 8A , 34B. Přístroj je použitelný od -30° C do + 60° C. Návod na obsluhu přístroje je uveden v záručním listě. Přístroj se zavěšuje na originální držák, do maximální výšky horní páky 150 cm od země. Přístroj je též možné postavit na zem a zajistit proti pádu.

Způsob posouzení shody:

Shoda byla posouzena v souladu s § 10 zákona č. 22/1997 Sb.

Prohlašuji a potvrzují následující:

Výrobek je za splnění podmínek použití stanovených v návodu bezpečný .Dále prohlašuji, že byla přijata opatření , kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací, a jeho vlastnosti jsou ve shodě se základními požadavky nařízení vlády č. 206/2016 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Vlastnosti výrobku splňují požadavky normy ČSN EN3-7+A1:2008, ČSN EN3-8:2007, ČSN EN3-10: 2010.

Autorizovaná osoba provádějící přezkoušení typu:

Obchodní jméno : Strojírenský zkušební ústav, s.p.
Sídlo : Hudcova 56b, 621 00 Brno
IČO : 00001490
Číslo autorizované osoby : AO 202
Certifikát typu číslo : B-30-00526-18 ze dne 17.5.2018
Protokol číslo : 30-13767 ze dne 16.5.2018

V Praze 29.5.2018

Kovoslužba hasicí přístroje, a.s.
Průběžná 41/387
100 87 Praha 10
tel: +274814751-3, fax: +274811908

JUDr. Radovan Marek
generální ředitel